

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Autocentrum Brno VW

Autor práce: Markéta Kubitová

Oponent práce: Ing. arch. Aleš Rosendorf

Popis práce:

Bakalářská práce Autocentrum Brno VW v Brně – Zábrdovicích řeší komplexně prodej, výstavu a servis aut včetně náhradních dílů. Podrobně řešenou částí je showroom.

Tato část je dvoupodlažní z ocelového skeletu. Architektonický akcent interiéru v 1.n.p. tvoří designové schodiště.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

Práce je zpracována ve velkém rozsahu, včetně výpisů a příloh. Ve výkresech situací je však špatně čitelné grafické vyznačení ploch. Z jakého důvodu je designové schodiště označováno jako bezbariérové, když nemá plošinu pro osoby s omezenou schopností pohybu a je zde situován výtah, který může sloužit jako bezbariérový. Některé výpisy by mohly být podrobnější, viz výpis žebříku nad světlíkem. Mělo by být jasné, zda je žebřík pevný nebo pojezdny.

Závěr:

Bakalářská práce je provedena velice pečlivě, přehledně s kvalitní grafickou a textovou úrovní. Koncepce návrhu je velice dobře převedena do projektové dokumentace pro provedení stavby.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 2. dubna 2019

Podpis oponenta práce.....