



VÝPIS STROPNÍCH DÍLCŮ:

OZN.	NÁZEV	VELIKOST	POČET
T1	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/6500	19
T2	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/7600	10
T3	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/4800	16
T4	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/2800	7
T5	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/600	7
T6	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/1700	2
T7	STROPNÍ BETONOVÉ TRÁMCE	125/225/3700	2
M	BETONOVÉ VLOŽKY	530/190/200	1259
N	BETONOVÉ VLOŽKY SNÍŽENÉ	530/190/200	19

LEGENDA ZNAČEK:

-  BETONOVÁ VLOŽKA SNÍŽENÁ
-  ARMOVACÍ DRÁTY, DOLE 4xR12  
NAHOŘE 3xR10  
TŘMÍNKY E6 PO 20 CM

POZNÁMKY:

ULOŽENÍ NOSNÍKŮ MIN. 125 MM

V CELÉ PLOŠE STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU POLOŽENY KARI SÍTĚ 6/150/150MM S PŘESAHEM 200MM. STROPNÍ KONSTRUKCE SE BETONUJE V PRUŽÍCH, KTERÉ MAJÍ SMĚR NOSNÍKŮ A BETONÁŽ PRUHU NELZE PŘERUŠIT. OSOVÁ VZDÁLENOST NOSNÍKU JE 610MM. U STROPNÍCH NOSNÍKŮ DOPORUČUJEME PŘEDPĚTÍ 1/250 ROZPONU.

- D1** ROZNÁŠECÍ DESKA TL. 60 MM, BETON C 16/20 X0S3 KONZISTENCE MĚKKÁ, ZRNITOST KAMENIVA DO 16 MM, VLOŽIT KARI SÍŤ Ø 6/150/150 MM, POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ BETONU 4,6 M³
- D2** ROZNÁŠECÍ DESKA TL. 60 MM, BETON C 16/20 X0S3 KONZISTENCE MĚKKÁ, ZRNITOST KAMENIVA DO 16 MM, VLOŽIT KARI SÍŤ Ø 6/150/150 MM, POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ BETONU 4,5 M³
- D3** ROZNÁŠECÍ DESKA TL. 60 MM, BETON C 16/20 X0S3 KONZISTENCE MĚKKÁ, ZRNITOST KAMENIVA DO 16 MM, VLOŽIT KARI SÍŤ Ø 6/150/150 MM, POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ BETONU 0,7 M³
- V1** VĚNEC BUDE PROVEDEN Z BETONU C 16/20 A OCELOVÉ VÝZTUŽE R12 A TŘMÍNKŮ E6, BEDNĚNÍ BUDE PROVEDENO Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN
- S** PROSTOR SCHODIŠTĚ, SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z OCELI, KTERÁ BUDE VETKNUTNÁ DO NOSNÉ ZDI, OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPLÁŠTĚNÁ DŘEVEM

0,000 = 521,700 m

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
JANA DUSBABOVÁ	Doc. Ing. MILAN VLČEK, CSc
STAVEBNÍK:	
STAVBA:	
<b>POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM</b> na p.p.č. 26/6, k.ú.z. Bohdašín nad Olešnicí	
VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ STROPU NAD 1.NP	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ	
FORMÁT	2xA4
DATUM	08/10/2011
STUPEŇ	DSP
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO <b>1:100</b>	Č. VÝKRESU <b>05</b>