

ENERGETICKÝ ŠÍTEK OBÁLKY BUDOVY

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|
| Typ budovy, místní označení: Polyfunkční objekt | | Hodnocení obálky budovy | |
| Adresa budovy : Valašské Meziříčí | | | |
| Celková podlahová plocha $A_c = 10764 \text{ [m}^2\text{]}$ | | stávající | doporučení |
| <p>CI Velmi úsporná</p> <p>0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5</p> <p>A B C D E F G</p> <p>Mimořádně ne hospodárná</p> | | 0,47 | |
| KLASIFIKACE | | B | |
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em} \text{ [W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}\text{]} \text{ ve W/(m}^2\text{.K)} \quad U_{em} = H_T/A$ | | 0,25 | |
| Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 730540-2 $U_{em,N} \text{ ve W/(m}^2\text{.K)}$ | | 0,51 | |
| Klasifikační ukazatel CI | | | |
| CI | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| U_{em} | 0,25 | | |
| Platnost štítku do | 31.12.2012 | Datum | 04.05.2012 |
| | | Jméno a příjmení | |