B1.33	KUCHYŇA	82,10	7,54	STROP	0,443	82,10	24	24	0	0,205	**7,74**
				PODLAHA	0,208	82,10	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS1	0,125	61,90	24	34	77		
				OKNÁ - O1	0,650	19,60	24	34	127		
B2.20	OTVORENÁ KANCELÁRIA	118,88	5,04	STRECHA - S1	0,100	118,88	24	34	119	0,383	**5,42**
				PODLAHA	0,208	118,88	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	61,43	24	34	77		
				OKNÁ - O4	0,640	29,25	24	34	187		
B2.19	KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ	34,32	2,18	STRECHA - S1	0,100	34,32	24	34	34	0,119	**2,30**
				PODLAHA	0,208	34,32	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	17,94	24	34	23		
				OKNÁ - O4	0,640	9,75	24	34	62		
B2.18	OTVORENÁ KANCELÁRIA	126,92	5,08	STRECHA - S1	0,100	126,92	24	34	127	0,377	**5,46**
				PODLAHA	0,208	126,92	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	14,43	24	34	18		
				OKNÁ - O4	0,640	36,27	24	34	232		
B2.15	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ/ HERŇA	37,68	1,82	STRECHA - S1	0,100	37,68	24	34	38	0,124	**1,94**
				PODLAHA	0,208	37,68	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	18,72	24	34	24		
				OKNÁ - O4	0,640	9,75	24	34	62		
B2.14	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ/ HERŇA	29,12	2,31	STRECHA - S1	0,100	29,12	24	34	29	0,090	**2,40**
				PODLAHA	0,208	29,12	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	15,34	24	34	19		
				OKNÁ - O4	0,640	6,50	24	34	42		
B2.13	OTVORENÁ KANCELÁRIA	271,39	8,18	STRECHA - S1	0,100	271,39	24	34	271	1,075	**9,26**
				PODLAHA	0,208	271,39	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	176,80	24	34	223		
				OKNÁ - O4	0,640	90,74	24	34	581		
B2.12	KUCHYŇA	79,47	6,83	STRECHA - S1	0,100	79,47	24	34	79	0,286	**7,12**
				PODLAHA	0,208	79,47	24	24	0		
				OBVODOVÁ STENA - OS3	0,126	61,72	24	34	78		
				OKNÁ - O4	0,640	20,19	24	34	129		
											59,53