

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Realizace hrubé spodní stavby objektu urgentního příjmu FN Brno

Autor práce: Aleš Průcha

Oponent práce: Ing. Rostislav Doubek

Popis práce:

Na základě předložené bakalářské práce po jejím prostudování, zaujímám následující stanovisko:

Textová část práce obsahuje:

Technickou zprávu, situaci stavby, výkaz výměr, technologický předpis pro monolitické konstrukce, řešení organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky, bezpečnost práce, položkový rozpočet, vybrané detaily, návrh postupu výstavby základových konstrukcí, návrh bednění.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

- Str. 63 připravenost staveniště – výška oplocení je 1,8 m, v kapitole pro zařízení staveniště je uvedeno 2,0 m, co tedy platí? Zlepšit terminologii, „podkladní beton, technologické pauza“ nejsou příhodné.
- Str. 67 pomocný materiál – ponorný vibrátor a nivelační přístroj nepatří do pomocného materiálu!
- Str. 96 hygienické zařízení – není uvedeno, jak je řešena likvidace odpadní vody ze sanitárního kontejneru. **Předložit komisi.**
- Výkres č. P2 zařízení staveniště – chybí mocnost zpevněné plochy. Chybí dimenze inženýrských sítí. **Předložit komisi.**

Závěr:

Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené bakalářské práce, doporučuji studenta Aleše Průchu k obhajobě před komisí státní závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 5. června 2018

Podpis oponenta práce:
