

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Studijní program: BH3607 Stavební inženýrství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program s prezenční formou studia
Studijní obor: 3608R001 Pozemní stavby
Autor bakalářské práce: **Noemi Lipusová**
Oponent bakalářské práce: **Ing. Michal Potužník**

Studentka Noemi Lipusová vypracovala a předložila k hodnocení svoji bakalářskou práci s názvem „**Rodinný dům s provozovnou**“. Předložená bakalářská práce je zpracována ve stupni realizační projektové dokumentace.


Zpracování lze považovat za dostatečné jak v textové, tak i ve výkresové části. Po jejím prostudování mám k uvedené práci tyto připomínky:

- Absence geologického průzkumu, práce vychází pouze z podkladů uvedených v geologických mapách.
- Absence radonového průzkumu, práce vychází pouze z podkladů uvedených v obecných mapách.
- Obestavěný prostor je uveden v jedné části v m², na místo v m³.
- Dokumentace obsahuje rozpory v užitné ploše – neodpovídá projektovému řešení.
- Označení SO 02 pro přípojky je nevhodně řešené. Absence označení jednotlivých dílčích přípojek.
- Není zřejmé výškové osazení jednotlivých přípojek (inženýrských sítí).
- Přístup a příjezd k objektu je ze severozápadu, nikoliv ze severovýchodu.
- Na celkovém situačním výkrese není uvedeno garážové stání – chybné uvedení skutečností.
- Nepřehledné číselné označení účelu místností.
- U orientační ceny stavby není uvedena informace o DPH.
- Projektové řešení obsahuje technický zakres vybavení pro ZTP (madlo apod.) avšak výpis těchto prvků chybí.

I přes výše uvedené vytýkané nedostatky a připomínky doporučuji předloženou bakalářskou práci k přijetí a hodnotím:

Klasifikační stupeň ECTS: **C / 2**

V Brně dne 23. května 2014.



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4