

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Hlavní budova vlakového nádraží

Autor práce: Bc. Jindřich Woytela

Oponent práce: Ing. František Vlach

Popis práce:

Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „HLAVNÍ BUDOVA VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ“, kterou vypracoval Bc. Jindřich Woytela v akademickém roce 2017/2018. Práce řeší zpracování projektové dokumentace. Z hlediska provozního a architektonického je práce dobrá.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Newyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentář k bodům 1. až 5.:

Diplomová práce je zpracována na odpovídající dobré grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadání.

Připomínky a dotazy k práci:

Stavební a provozní řešení:


- Svahování z podzemním částem nezohledňuje potřebný pracovní prostor.
- Byla řešena otázka prostorové akustiky velkých prostor?
- Pojistná hydroizolace střechy dřevostavby není provedena ve spádu, je toto řešení vhodné?
- Významnou část obálky budovy pokrývá LOP, není příliš podrobně řešen. Doplňte detail např. napojení na stavbu.

Závěr:

Diplomovou práci hodnotím jako vyhovující.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1

Datum: 22. ledna 2018

Podpis oponenta práce..........