







- | | |
|---|--|
| ---- | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU |
| ----- | ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST |
| TS | TOTAL STROP |
| 74 | SMĚR ÚNIKU + POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB |
| 87 | SMĚR ÚNIKU Z OBJEKTU + POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB |
| N1.06 - II | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB |
| EW 15 DP2 | POŽÁDEAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE |
| REI 45 DP1 | POŽÁRNÍ STROP + POŽÁDEAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST |
|  | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| H | VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM |
| 21A | PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ |
|  | ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE |

[illegible]

DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. MIROSLAV PECHAČEK Ing. RADIM ŠMOLKA, Ph.D.		 FAKULTA ARCHITECTURY Ústředí personálního a ekonomického
JAMNÉ NA ODLICÍ, K.Ú.: JAMNÉ NA ODLICÍ, P.Č. 167415 PENZION V JAMNÉ NA ODLICÍ		
SO.01 STAVEBNÍ OBJEKT 1 - PENZION D.1.3 - POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
PŮDORYS 3.NP - PRŮR		
1:50		
FORMÁT	1280 x 891	
DATUM 1/2025	DATUM 1/2025	
PRŮMĚR 1:50	PRŮMĚR 1:50	PRŮMĚR D.1.3.05