

Kontrolní a zkušební plán - Základy												
	Č.k.	Název kontroly	Stručný popis	Legislativa	Kontrolu provede	Četnost kontroly	Způsob kontroly	Výsledek kontroly	Vyhověl/nevyhověl	Kontrolu provedl	Kontrolu prověřil	Kontrolu převzal
Vstupní	1	Kontrola PD, vlastnických listů k pozemkům, TP	Kontrola PD, vlastnických listů k pozemkům, ochrany živ. prostředí, odpady, vytyčovací schéma	Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhl. č. 62/2013 Sb. Vyhl. č. 499/2006 Sb.,	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	2	Připravenost pracoviště	Přístupnost na staveniště, stav pracoviště, zabezpečení pracoviště BOZP, infrastruktura	TP, PD	Stavbyvedoucí, TDI, Geodet	Jednorázově	Vizuálně,měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	3	Kontrola provedených zemních prací	Kontrola rozměrů, výškové a tvarové parametry	PD, TP, ČSN 73 6133	Stavbyvedoucí, TDI, Geodet	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Protokol Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	4	Kontrola provedení základové spáry	Kontrola čistoty, únostnosti, stejnorodosti	PD, ČSN EN ISO 22476	Stavbyvedoucí, TDI, Geodet	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	5	Kontrola dodávky bednění	Kontrola správnosti, nepoškození a čistotě bednění	TP, dodací list, ČSN EN 13670	Stavbyvedoucí	Každá dodávka	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku, dodací list		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	6	Kontrola dodávky výztuže	Kontrola množství, správného průměru, čistota	PD,dodací list, ČSN EN 13670	Stavbyvedoucí, Statik	Každá dodávka	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku, dodací list		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	7	Kontrola dodávky betonu	Kontrola správnosti, množství	PD, dodací list, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 206, ČSN EN 12350-5, ČSN EN 12390-3	Stavbyvedoucí , laboratoř	Každá dodávka	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku, dodací list		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	8	Kontrola skladování	Kontrola uložení výztuže dle PD, TP	TP, ČSN 10080	Stavbyvedoucí	Každá dodávka	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Mezioperační	9	Kontrola klimatických podmínek	Kontrola klimatických a povětrnostních podmínek podle technolog. předpisu	Zákon č. 505/1990 Sb.	Mistr	4 x denně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	10	Kontrola strojů a mechanismů	Kontrola čistoty, schopnosti provozu všech nástrojů před zahájením činnosti	Technická prohlídka, zákon č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb.	Mistr, obsluha nářadí	Každý den	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	11	Kontrola pracovníků	Kontrola způsobilosti k dané práci, průkazy platné	zákon č.183/2006 Sb.	Mistr	Průběžně(1x týdně)	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	12	Kontrola materiálu	Shoda materiálu s dodacími listy, nepoškozenosti, množství , čistota materiálu	Certifikáty, dodací listy, ČSN EN 1850 -1	Mistr	Každá dodávka	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku, dodací list		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	13	Kontrola vrtů	Kontrola správného průměru, umístění vrtů	PD, ČSN 73 6133	Mistr	Průběžně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	14	Kontrola hřebů a injektáže	Kontrola správného usazení hřebů a zainjektování	PD, ČSN 73 6133, prEN 14490	Mistr	Průběžně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	15	Kontrola stříkaného betonu	Kontrola množství, kvality betonu	PD, TP, ČSN EN 14487-1	Mistr	Průběžně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	16	Kontrola podkladního betonu	Kontrola bednění, poloha ukládání bet. Směsí, tl. vrstvy rovnoměrnost, úplnost	TP, PD, ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1,	Mistr, Geodet	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	17	Kontrola vytyčení bednění	Správnost vytyčení dle PD	PD, ČSN 73 0205	Mistr, Geodet	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	18	Provádění bednění	Kontrola těsnosti, hladkosti, tuhosti, provedení prostupů, rozměrů, poloh, úprav povrchů	PD, TP, ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1	Mistr	Každý díl bednění	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	19	Provádění zemního pásu	Kontrola polohy, napojení, vyvedení	PD	Mistr	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	20	Osazení výztuže	Kontrola uložení, profilů, stykování, zajištění, krytí a čistoty	PD, TP, ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1	Mistr	Každý dílčí úsek	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	21	Ukládání betonu	Kontrola ukládání bet. Směsí, stabilita bednění, umístění prostupů, klimatické podmínky z důvodu opatření, kontrola povrchu	PD, TP, ČSN EN 13670,	Mistr	Během celého procesu	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	22	Dilatační a pracovní spáry	Kontrola provedení dilatačních a pracovních spar dle TP, PD	PD, TP, ČSN EN 13670	Mistr	Veškeré dilatační a pracovní spáry	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	23	Hutnění betonu	Kontrola správnosti hutnění čerstvého betonu	PD, TP, ČSN EN 13670	Mistr	Průběžně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	24	Vyvedení zemního pásu	Kontrola vyvedení zemního pásu ze základů	PD	Mistr	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	25	Výztuž	Kontrola vyčnívající výztuže	PD	Mistr	Průběžně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	26	Ošetření betonu	Kontrola správnosti vlhčení, zateplení a ochrana betonu před mrazem a povětrností	PD, ČSN EN 13670	Mistr	Pravidelně až po nabytí pevnosti	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	27	Kontrola odbednění	Kontrola postupu odbednění a následná očištění bednění	TP, ČSN EN 13670	Mistr	Po každém odbednění	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Výstupní	28	Kontrola zkoušek stříkaného betonu	Různé zkoušky stříkaného betonu	PD, TP, prEN 14487-1	Stavbyvedoucí, TDI, laboratoř	Jednorázově	Zkouška	Zápis do stavebního deníku Protokol		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	31	Kontrola povrchu	Kontrolacelistvosti, čistoty povrchu	PD, TP,ČSN EN 13670	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	32	Kontrolageometrické přesnosti	Kontrola odchylek a geometrické přesnosti	PD, TP,ČSN EN 13670	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	33	Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu	Kontrola tvrdosti betonu po 28 dnech, kontrola pevnosti pomocí krychelných zk.	PD, TP, ČSN 73 1373, ČSN 12390	Stavbyvedoucí, TDI, laboratoř	Jednorázově	Zkouška	Zápis do stavebního deníku Protokol		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: