

Kontrolní a zkušební plán - Izolace												
	č.k.	Název kontroly	Stručný popis	Legislativa	Kontrolu provede	Četnost kontroly	Způsob kontroly	Výsledek kontroly	Vyhověl/nevyhověl	Kontrolu provedl	Kontrolu prověřil	Kontrolu převzal
Vstupní	1	Kontrola PD, vlastnických listů k pozemkům, TP	Kontrola PD, vlastnických listů k pozemkům, ochrany živ. prostředí, odpady, vytyčovací schéma	Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhl. č. 62/2013 Sb. Vyhl. č. 499/2006 Sb.	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	2	Připravenost pracoviště	Přístupnost na staveniště, stav pracoviště, zabezpečení pracoviště BOZP, infrastruktura	TP, PD, BOZP	Stavbyvedoucí, TDI, Geodet	Jednorázově	Vizuálně,měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	3	Radonový index, protiradonové opatření	Zažezení objektu dle ČSN do radonového indexu a kontrola radonového rizika a jejich opatření dle PD	Zákon č. 18/1997 Sb.(č.250/2014 Sb.) ČSN 73 0601, ČSN 73 0602, vyhláška č. 307/2002 Sb.	Stavbyvedoucí, AO	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Protokol Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	4	Rovinatost konstrukce	Kontrola svislé hrany odkupu, celistvost základové spáry, rovinatosti povrchu	ČSN 73 0600, ČSN 73 0210	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	5	Čistota povrchu	Odstranění všech nečistot, mastnot, kalůžu či sněhu v základové spáře	ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	6	Kontrola prostupů	Kontrola vzdáleností, obnažení prostupů pro přípojky a celkové provedení podle PD	PD, TP,ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	7	Kontrola strojů a mechanismů	Kontrola čistoty, schopnosti provozu všech nástrojů před zahájením činnosti	Technická prohlídka, zákon č. 183/2006 Sb., nař. vl. 378/2001 Sb.	Stavbyvedoucí, obsluha nářadí	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	8	Kontrola pracovníků	Kontrola odborné způsobilosti dělníků, průkazů	Certifikáty, průkazy, zákon č. 183/2006 Sb.	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	9	Kontrola materiálu	Shoda materiálu s dodacími listy, nepoškozenosti, množství , čistota materiálu	Certifikáty, dodací listy, ČSN EN 1850 -1	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku, dodací list		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Mezioperační	10	Kontrola klimatických podmínek	Kontrola klimatických podmínek podle technolog. předpisu	Zákon č.505/1990 Sb.	Mistr	4 x denně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	11	Kontrola strojů a mechanismů	Kontrola čistoty, schopnosti provozu všech nástrojů před zahájením činnosti	Technická prohlídka, zákon č. 183/2006 Sb., nař. vl. 378/2001 Sb.	Mistr, obsluha nářadí	Každý den	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	12	Kontrola materiálu a skladování	Shoda materiálu s dodacími listy, nepoškozenosti, množství , čistota materiálu	Certifikáty, dodací listy, ČSN EN 1850 -1	Mistr	Každá dodávka	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku, dodací list		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	13	Kontrola podkladu	Kontrola penetrace rovnoměrnost, úplnost	TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Mistr	jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	14	Kontrola provádění izolace dle PD	Izolace musí být prováděna spojitě v celé ploše kontaktní kce, kontrola kladení a druhů spojů	PD, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Mistr	Při každém pokládání	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	15	Pokládání jednotlivých vrstev pásů	Kontrola plynotěsnoti, přesahů spojů, kotvení, zalomení dle TP	TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Mistr	Každý spoj	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	16	V místě dilatačních spar	Spoje dilatačních spar izolace musí být plynotěsné, bez prasklin či nětěsností	TP, DP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601	Mistr	Každá dilatační spára	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	17	Utěsnění v místech prostupů	Kontrola napojení HI na prostupy	TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Mistr	Každý prostup	Vizuálně, měřením	Protokol Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	18	Kontola detailů a spojů	Vyztužení názoží, koutů, ohybů, náběhů, napojení svislé kce	TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Mistr	Každý detail, spoj	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	19	Kontola založení první řady TI desek	Správné, rovinné založení první řady desek	PD, TP	Mistr	Průběžně	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	20	Kontola lepení desek TI	Kontrola přilnavosti lepidla a desek k základům	PD, TP, ČSN 73 2901	Mistr	Průběžně	Vizuálně	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Výstupní	21	Kontrola rovinatosti TI	Kontrola srávného nalepení desek	PD, TP, ČSN 73 2901	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	22	Kontrola plochy izolace	Vizuální kontrola plochy, čistota, neporušenost, celistvost	ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	23	Jiskrová zkouška	tažení elektrody poroskopu s napětím	ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Zkouška	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	24	Přetlaková zkouška	Kontrola netěsností zdvojených nebo přeplátovaných spojů	ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Zkouška	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	25	Vakuová zkouška	Kontrola netěsností spojů pomocí průhledných zvonů a detekční	ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Zkouška	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	26	Kontrola ochranné vrstvy	Kontrola technické textílie, neporušenost, přesahy	ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Stavbyvedoucí, TDI	Jednorázově	Vizuálně, měřením	Zápis do stavebního deníku		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: