

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Rodinný dům v Trenčianskych Stankovciach

Autor práce: Marcel Sládok

Oponent práce: Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Popis práce:

Hodnocená práce řeší objekt dvoupatrového rodinného domu s částečným podsklepením. Objekt je řešen ze systému Velox. Bakalářská práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska stavební fyziky.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nedostatečné
1. Odborná úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

V koordinační situaci chybí rozhledový trojúhelník, doplňte jeho konstrukci a popište.

Jakým způsobem bude řešeno odvětrání digestoře, v případě prostupů by v rámci železobetonového systému měly být naznačeny.

Spádováním ploché střechy vznikne zborcená plocha (ve spodní části výkresu), jak jinak je možné spádování řešit a jaké jsou varianty?

Závěr:

Předložená bakalářská práce svým rozsahem i formálními náležitostmi splňuje zadání v celém rozsahu a proto doporučuji práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A/1**

Datum: 1.6.2017

Podpis oponenta práce

