

HODNOCENÍ VEDOUcíHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Ivo Kohutek

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Bárta, CSc.

Téma práce

- Rekonstrukce sportovního areálu – zdravotně technické instalace

Přístup studenta k řešení práce

- Teoretické znalosti prokazoval student na vyhovující úrovni.
- Ke zpracování práce přistupoval velmi aktivně zejména při zajišťování podkladů stávajícího stavu, konkrétně technického stavu instalací, hloubek potrubí kanalizace, přetlaku vody v místě vodovodní přípojky.
- V dostatečném rozsahu využíval konzultace.
- Pracoval samostatně.

Náročnost tématu

- Téma svým rozsahem patří k náročnějším tématům bakalářských prací, student se navíc musel vypořádat při řešení se skutečnými podmínkami v zadané budově.
- Při návrzích nových instalací byly použity metody v souladu s platnými technickými normami.


Hodnocení práce

- Zadání bylo splněno v požadovaném rozsahu.
- Na základě analýzy všech podkladů byla zvolena správná koncepce rekonstrukce instalací, návrhem úsporných výtokových armatur a jejich příslušenství bude docíleno nízké spotřeby vody, nahrazením průtočného ohřevu vody smíšením bude základním předpokladem pro zajištění dostatečného přetlaku teplé vody u výtokových armatur.
- Formálně je práce členěna správně.
- Grafické vypracování textové části je na velmi dobré úrovni, výkresová část je méně zdařilá zejména je obtížné se orientovat ve výkresech vnitřní kanalizace, označování je zde značně nestandardní.
- Práce s literaturou dobrá.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou:

Klasifikační stupeň ECTS: C / 2

V Brně dne 4. 6. 2013


Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4