

# Posudek oponenta diplomové práce

**Název práce:** Mateřská škola

**Autor práce:** Bc. Tomáš Marek

**Oponent práce:** Ing. Vladislav Donat'ák

## Popis práce:

Student vypracoval diplomovou práci na téma „*Mateřská škola*“. Jedná se především o práci v rozsahu části prováděcí projektové dokumentace.

Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní rozsah zpracovaného projektu.

## Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce			x	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů			x	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Připomínky a dotazy k práci:

### C. Koordinační situace

Výkr. č. C 3

- Vsakovací nádrže doporučuji umístit pod zelenou plochu.
- Vysvětlit jakým způsobem jsou odvodněny zpevněné plochy?
- Chybí zde zakresleno zastřešení parkoviště, které je patrné z dalších výkresů.

### D. 1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výkr. č. D. 1.1.b.01

- Nesoulad mezi řezem B-B a půdorysem v označení materiálů základů a tvaru základů.

Výkr. č. D. 1.1.b.02

- Doporučuji zvážit návrh podhledů v některých podřadných místnostech, např. 1.13 sklad odpadů.
- V legendě místností není světlá výška místností.

Výkr. č. D. 1.1.b.03

- Do úklidové místnosti doporučuji navrhnout výlevku.

Výkr. č. D. 1.1.b.04

- Chybně označen řez B-B.

Výkr. č. D. 1.1.b.06

- Příčky by měli být osazeny na nosnou stropní konstrukci, ne na podlahu.

### **Závěr:**

Vzhledem k zadanému tématu a následnému zpracování zadané problematiky a s ohledem na výše uvedené připomínky k předložené práci hodnotím diplomovou práci

Klasifikační stupeň podle ECTS: **C / 2**

Datum: 20. ledna 2019

Podpis oponenta práce.....