

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK

Autor práce: David Šeda

Oponent práce: Ing. Jan Helis

Popis práce:

Bakalářská práce Davida Šedy řeší návrh novostavby vinařství v obci Kobylí na Moravě na zadané parcele. Objekt je dvoupodlažní s částečně zapuštěným suterénem, který je vyhrazený pro výrobní část. Ta obsahuje kompletní linku od lisování vína až po lahvování. V 1. NP se nachází prodejna vína, kanceláře a 6 pokojů pro ubytované hosty. Objekt je založen jako tzv. bílá vana. Nosné části suterénu jsou železobetonové s trémovým ŽB stropem. 1.NP má nosné stěny ze systému Ytong a je zateplen minerální vatou s provětrávanou fasádou. Střecha je tvořena tvarem vlnu a je tvořena lepenými dřevěnými vazníky a plechovou krytinou. Jako architektonický detail byl zpracován detail police na sekt.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

- 1) Uvádíte, že odkanalizování bude řešeno jímkou. Není nějaký vhodnější způsob vzhledem k dostupnosti veřejné kanalizace?
- 2) Jak bude řešeno bezbariérové parkování?
- 3) Je z hygienického hlediska možné v potravinářském provozu navrhnout WC pro zaměstnance jako společné pro muže a ženy?
- 4) Jakou návrhovou teplotu uvažujete v suterénu s ohledem na navržené prostory (výroba a skladování vína, zázemí pro zaměstnance)? Je vhodné navrhnout obvodové konstrukce částečně zapuštěného suterénu bez tepelné izolace?

Závěr:

Posuzovaný projekt je zpracován na dobré úrovni a splňuje všechny požadavky na vysokoškolskou práci. Výše zmíněné připomínky nejsou zásadního charakteru a práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 5. května 2021

Podpis oponenta práce.....