


Součinitel prostupu tepla konstrukce je $U = 0,13 \text{ W} / \text{m K}$
 Vyhovuje, jelikož doporučená hodnota je $U = 0,16 \text{ W} / \text{m K}$
 a požadovaná hodnota je $U = 0,24 \text{ W} / \text{m K}$
 dle ČSN 73 0540 : 2011

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB	
VYPRACOVAL	David Lupač		
KONTROLOVAL	Ing. Jitka Vlčková		
STAVEBNÍK	EMOS spol. s r.o.		
MÍSTO STAVBY	obec Klentnice p.č. 200/1,2,4,5		
NÁZEV STAVBY	Vinařský dům Klentnice technologická etapa zastřešení	FORMÁT	A4
OBSAH: DETAIL - SEDLOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE		DATUM	BŘEZEN 2015
		MEŘÍTKO 1:10	Č. VÝKRESU P.10