


LEGENDA ZNAČEK

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- N1.04/N5 - SPB II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- REI 60 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCI
- REI 30 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPŮ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- TRASA A DÉLKA NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 21A
- SMĚR ÚNIKU
- P.K. PANIKOVÉ KOVÁNÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- R ÚNOSNOST NEBO STABILITA KONSTRUKCE
- E CELISTVOST KONSTRUKCE
- I KONSTRUKCE S IZOLAČNÍMI VLASTNOSTMI
- C KONSTRUKCE SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
- W KONSTRUKCE OMEZENĚ PROPOUŠTĚJÍCÍ TEPELNÝ TOK
- S KONSTRUKCE TĚSNÉ PROTI ÚNIKU KOUŘE



0,000 = 268,550 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div>
VYPRACOVAL	Bc. Erika Pířková		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Sylva Bantová, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Bc. Erika Pířková, Úzka 399, 930 28 Okoč		
MÍSTO STAVBY	Brno-Slatina, ul. Bedřichovická / kat. ú. Slatina, parc. č. 1086		
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM "SLATINA"		
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU	FORMÁT	6 A4
ČÁST	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	01/2017
OBSAH:	PŮDORYS 4NP	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘITKO	Č. VÝKRESU
		1:100	D.1.3.04