



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA
2.01	CHODBA	4,23	PVC
2.02	LOŽNICE	11,95	PVC
2.03	POKoj	13,33	PVC
2.04	POKoj	11,48	PVC
2.05	KOUPELNA	7,62	KER. DLAŽBA
2.06	WC	3,41	KER. DLAŽBA
2.07	ŠATNA	2,30	PVC
2.08	SCHODIŠTĚ	3,55	DŘEVĚNÁ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.1 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA LOSSNAY LGH35 RVX-E
- 1.2 BUŇKOVÝ TLUMIČ
- 1.3 TALÍŘOVÝ VENTIL
- 1.4 ČTYŘHRANNÝ DVOUŘADÁ VYÚSTKA
- 1.5 PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
- 1.6 ZEMNÍ VZDUCHOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA
- 1.7 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBNÍ ROZVODY ČERSTVÉHO VZDUCHU
- POTRUBNÍ ROZVODY ODPADNÍHO VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ, tl. 25 mm
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU POTRUBÍ SONOFLEX DN50
- ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU POTRUBÍ SONOFLEX DN50/DN100
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU (m3/h)
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU (m3/h)

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE	<div><div></div><div>FAKULTA ústav STAVEBNÍ technických zařízení budov</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Erik Urban		
VEDOUČÍ PRÁCE	doc.Ing. Ondřej Šíkula, Ph.D.		
STAVEBNÍK	-		
MÍSTO STAVBY	Kateřinice k.ú. Kateřinice u Vsetína		
NÁZEV STAVBY	ANALÝZA SYSTÉMU TZB NÍZKOENERGETICKÉHO RODINNÉHO DOMU	FORMÁT	2xA4
STAVEBNÍ OBJEKT	Rodinný dům	DATUM	12/2021
ČÁST	Projekt vzduchotechniky	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP	MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 07