

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: **Apartmánový resort Velké Karlovice**

Autor práce: **Adriana Hašílková**

Oponent práce: **Ing. Jan Šubrt**

Popis práce:

V rámci bakalářské práce řešila studentka rekonstrukci apartmánového domu ve Velkých Karlovicích. Jedná se o třípodlažní objekt bez podsklepení. Konstrukční systém je podélný. Nosné zdivo je keramické, stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické, střešní konstrukce je sedlová s nosným dřevěným krovem. Jako detail studentka řešila provedení závětrří s domovním číslem.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

- Jakým způsobem budou vzájemně propojené staré a nové základy?
- Chybí zábradlí u schodiště u nástupu do výtahu
- Posuďte z hlediska akustické neprůzvučnosti mezibytovou stěnu z CDm tl.250mm, případně navrhněte patřičná opatření.
- Výpis prvků – u zábradlí není uvedena výška

Závěr:

Bakalářská práce je zpracována velice dobře. Studentka splnila zadání bakalářské práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 29. května 2022

Podpis oponenta práce.....