

## Posudek oponenta diplomové práce

**Název práce:** Dětská léčebna Ostrov u Macochy

**Autor práce:** Bc. Lukáš Mezník

**Oponent práce:** Ing. arch. Dušan Vostrejž

### Popis práce:

Diplomová práce je zadána jako architektonická studie, která se zabývá návrhem  
DĚTSKÁ LÉČEBNA OSTROV U MACOCHY

### Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Newhovující
1. Územní vazby a urbanismus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Architektonický koncept	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Funkční a dispoziční řešení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Konstrukční a materiálové řešení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Komentář k bodům 1. až 6.:

- Urbanistické řešení navazuje na okolní komunikace, zástavbu a využívá stávající svažité terén pro začlenění objektu. V rámci řešeného území postrádám více propojovacích zpevněných komunikací mezi jednotlivými hřišti a kolem objektu léčebny. Propojení k jeskyni by mohlo být jednoznačnější. Začlenění objektu do terénu s použitím zelené střechy je sympatické.
- Objekty jsou svou velikostí přiměřené vytváření logické funkční celky. Překládání hmot jednotlivých podlaží je možné, v případech styků atik a obvodového pláště budou obtížně řešitelné detaily. Považuji za nadbytečné rámování jinak čistých kubických hmot atikovými lemy, které přechází ve svislé fasádní plochy. Nejsem také přesvědčený, že je nezbytně nutné použití barevných okenních šambrán. Použití dřevěného pouze dekorativního obkladu u tradičně zděného objektu nepovažuji z dlouhodobého hlediska za vhodné řešení (u dřevostavby bez výhrad).

- 3- Dispoziční řešení a funkční řešení působí propracovaně a přesvědčivě. Plochy sportovišť nejsou oploceny, což je z provozního hlediska problematické. I když nebudou sportovní hřiště využívány pro vrcholový sport, upravil bych jejich orientaci ke světovým stranám.
- 4- Detaily jsou prezentovány srozumitelně.
- 5- Grafické zpracování a model jsou na profesionální úrovni. Grafická prezentace je přehledná.

### **Připomínky a dotazy k práci:**

Jakým způsobem ochráníte prosklené plochy objektu z hlediska bezpečnosti?

### **Závěr:**

Práce je i pře výhrady kvalitní a pečlivě zpracovaná. Dokazuje podrobné seznámení se autora s problematikou a následným zapracování nabytých informací do studie. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 19. června 2020

Podpis oponenta práce.....