

VYPRACOVAL	Martin Antal	<div><div>T</div><div>FAKULTA ústav STAVEBNÍ technologie, mechanizace a řízení staveb</div></div>	
VEDOUcí PRÁCE	Ing. et Ing. BARBORA NEČASOVÁ, Ph.D.		
MÍSTO STAVBY	Brno 602 00, kat. území Brno – Veveří 331/95		
NÁZEV PRÁCE	PRÍPRAVA A REALIZÁCIA ZASTREŠENIA BD V OLOMOUCI	DATUM	05/2021
OBSAH: KZP- JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STRECHA		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU P12

		NÁZOV KONTROLY	POPIS KONTROLY	ZDROJ	SPÔSOB KONTROLY	POČETNOSŤ KONTROLY	MERACIE PARAMETRE	VÝSLEDOK KONTROLY	KONTROLU SPRÁVIL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREVZAL
VSTUPNÁ	1.1.	Kontrola projektovej dokumentácie	Úplnosť, správnosť a platnosť PD a ďalších požadovaných dokladov	Zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb., ČSN 73 1901, PD, SOD	Vizuálne	Pred predaním a prevzatím staveniska/1x	SV, TD		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	1.2.	Kontrola pripravenosti staveniska	Kontrola zariadenia staveniska, oplotenie, značenie staveniska, pripojných miest	N. v. č. 591/2006 Sb., n.v.č. 362/2005 Sb., TP	Vizuálne	Pred začatím prác	SV, TD		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	1.3.	Kontrola predchodzích prác	Kontrola rovinnosti, vlhkosti a čistoty podkladu, kontrola prestupov a otvorov	ČSN 13670, TP, PD	Vizuálne, meraním	Pred začatím prác	SV, TD	rovinnosť ±5 mm na 2 m lati, vlhkosť 5%	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
MEDZIOPERAČNÁ									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	1.4.	Kontrola pracovníkov	Kontrola preškolenia pracovníkov na dané pracovné procesy, školenie BBOZP	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., n. v.č. 362/2005Sb., n.v. č. 591/2006 Sb., průkazy podle ČSN EN ISO 9713	Vizuálne	Priebežne	SV		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	1.5.	Kontrola strojov	Kontrola technického stavu a zaistenia proti pohybu	N.v.č. 378/2001 Sb., TL, TP	Vizuálne	Priebežne	SV, M, OS		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	1.6.	Kontrola náradia	Kontrola stavu náradia a jeho súčiastok	N.v.č. 378/2001 Sb., TL, TP	Vizuálne	Priebežne	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	1.7.	Kontrola dodaného materiálu	Kontrola množstva, typu a kvality	DL, TP, PD	Vizuálne	Pri každej dodávke materiálu	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.1.	Kontrola klimatických podmienok	Kontrola teploty a poveternostných podmienok	N.v.č. 362/2005 Sb., TP	Vizuálne, meraním	Priebežne 3x denne	SV, M	Vietor max. 8 m/s, 11 m/s, viditeľnosť min 30 m	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.2.	Kontrola skladovania materiálu	Kontrola správnosti skladovania	DL, TP	Vizuálne	Priebežne	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.3.	Kontrola kotvenia oceľových stĺpikov pre záchytný systém	Kontrola kotvenia podľa TL, dodržanie min. a max. vzdialeností	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Max. vzdialenosť od seba 7500 mm a od okraja strechy 2000-500 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.4.	Kontrola pokládky PE fólie	Kontrola uloženia a presahov	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 50 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.5.	Kontrola osadenia strešných vpustí, svetlíkov a výlezu na strechu	Kontrola správnosti a rovinnosti osadených konštrukcií	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.6.	Kontrola spádovej vrstvy z liapor betónu	Kontroluje sa kvalita, zloženie betónovej zmesi a výsledný spád	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Zaatickový žľab 1 %, inak 2 %	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.7.	Kontrola uloženia geotextílie	Kontrola uloženia po celej ploche a min. presahov	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 50 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.8.	Kontrola 1. vrstvy hydroizolácie vodorovných konštrukcií z PVC P fólie	Kontrola dodržania väzieb, spojov a min. presahov a vytiahnutie na atiku	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním, skúšaním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 100 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.9.	Kontrola 1. vrstvy hydroizolácie zvislých konštrukcií z PVC P fólie	Kontrola dodržania väzieb, spojov a min. presahov a natavenie na poplastované lišty	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním, skúšaním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 100 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.10.	Kontrola zateplenia zvislých konštrukcií	Kontrola lepidla, posup podľa TL, kontrola rovinnosti	TL, TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.11.	Kontrola spádu atiky	Kontrola obloženia a spádu atiky	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Spád min. 5 % do vnútra strešnej konštrukcie	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.12.	Kontrola drenážnej vrstvy	Kontrola rovinnosti, pokládky	TL, TP	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.13.	Kontrola 1. Vrstvy tepelnej izolácie	Kontrola postupu podľa TL, kontrola väzby	TL, TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.14.	Kontrola 2. Vrstvy tepelnej izolácie	Kontrola postupu podľa TL, kontrola väzby	TL, TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.15.	Kontrola osadenia strešných vpustí	Kontrola správnosti a rovinnosti osadených konštrukcií kontrola odvádzania vody	TL, TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.16.	Kontrola uloženia geotextílie	Kontrola uloženia po celej ploche a min. presahov	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 50 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.17.	Kontrola 2. vrstvy hydroizolácie vodorovných konštrukcií z PVC P fólie	Kontrola dodržania väzieb, spojov a min. presahov a vytiahnutie na atiku	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním, skúšaním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 100 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.18.	Kontrola osadenia plechov zo spojovacieho plechu	Kontrola dilatačných spár a kotvenia	TL, TP	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M	Hrúbka dilatačných spár 3-5 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.19.	Kontrola 2. vrstvy hydroizolácie zvislých konštrukcií z PVC P fólie	Kontrola dodržania väzieb, spojov a min. presahov a natavenie na poplastované lišty	ČSN 73 1901, TP, PD, TL	Vizuálne, meraním, skúšaním	Jednorázovo	SV, M	Presahy min. 100 mm	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.20.	Kontrola drenážnej vrstvy	Kontrola rovinnosti, pokládky	TL, TP	Vizuálne, meraním	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	2.21.	Kontrola pokládky kačírku	Kontrola kladenia podľa TP, rovnomerné ansypanie	TL, TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
VÝSTUPNÁ	3.1.	Kontrola celistvosti	Kontrola výsledného vzhľadu detailov	PD, TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, TD, M		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	3.2.	Kontrola sklonu	Kontrola požadovaných sklonov	ČSN 73 1901, TP, PD	Meraním	Jednorázovo	SV, TD, M	Zaatickový žľab 1 %, inak 2 %, atika 5 %	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	3.3.	Skúšky tesnosti	Vizuálna skúška, skúška ihlou, vákuová skúška, zátopová skúška	ČSN EN 1593, TP	Vizuálne, skúšaním	Jednorázovo	SV, TD, M	Zaatickový žľab 1 %, inak 2 %, atika 5 %	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>
	3.4.	Kontrola čistoty pracoviska a staveniska	Kontrola čistoty pracoviska a staveniska pre ďalšiu etapu	TP	Vizuálne	Jednorázovo	SV, TD		Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>	Meno: <input type="text"/>
									Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>
									Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>	Podpis: <input type="text"/>