




- LEGENDA ZNAČEK PO
- OHRANICENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 - P1.01/N2 OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
 - EW 15 DP3 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ
 - RE 30 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPU
 - REL 15 HLASIČE POŽÁRU
 - △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ - 34 A
 - △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ - 183 B
 - ⊕ HYDRANT
 - ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



0,000 = 239,355 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BŘE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VYPRACOVAL	Bc. Tereza Švačková			
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Věra Maceková, CSc.			
STAVEBNÍK	Aleš Pospíšil, Jungmannova 46, Lipník nad Bežvou			
MÍSTO STAVBY	Lipník nad Bežvou, Osecká 38, p.č. 3990, 3991/1, 3991/2, 4170			
NAZEV STAVBY	SPORTOVNÍ CENTRUM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01. SPORTOVNÍ CENTRUM A		FORMÁT	8 A4
ČÁST	D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	12/2014
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - PBŘ		STUPEŇ PD	DPS
			MÉRÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.3.02