


Výkaz zařízení technické místnosti

Č.	Označení typu	Výrobce	Typ	Parametry
1	Plynový kondenzační kotel	Vaillant	Vaillant ecoTEC plus ioniDetect VU35CS/1-5	35700 W
1	Plynový kondenzační kotel	Vaillant	Vaillant ecoTEC plus ioniDetect VU35CS/1-5	35700 W
2	Neutralizační box	DETO Brno	NB 300	
3	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	Reflex Winkelmann	HVDT 120/80	
4	Nepřímotopený zásobníkový ohřívač	Dražice	OKC 500 NTRR-HP-SOL	0.47 m³
5	Kombinovaný rozdělovač a sběrač	ETL Ekotherm	R+S Kombi 80	
6	Tlaková membránová expanzní nádoba	Reflex Winkelmann GmbH	Reflex N 400 GY 6/1.5b R 1"	360 l
7	Elektronický vodoměr	Reflex Winkelmann GmbH	Fillguard Plus	
8	Externí tlakové čidlo	Reflex Winkelmann GmbH	Fillsoft FE	
9	Zařízení na úpravu vody	Reflex Winkelmann GmbH	Fillsoft FG II Rp 1/2" / Rp 1/2"	
10	Automatické doplňovací zařízení s oddělovačem systému	Reflex Winkelmann GmbH	Fillcontrol Plus Compact R 1/2" / R 1/2"	

DRUH PRÁCE:	VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU			FAKULTA	ústav	
VYPRACOVAL:	ŠTĚPÁN ŠMÍD			STAVEBNÍ	technických	
VEDOUČÍ PRÁCE:	ING. LENKA MAUREROVÁ Ph.D.			zařízení	budov	
FAKULTA, ÚSTAV:	FAKULTA STAVEBNÍ, ÚSTAV TZB			FORMÁT:	594x420 (A2)	
NÁZEV PROJEKTU:	VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU			DATUM:	2/2025	
VÝKRES:	3D SCHÉMA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI			STUPĚŇ PD:	DSP	
				MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU	
					12	