


R1	08 / 2013	ZRUŠENY PŮDNÍ VESTAVBY BYTŮ, VENKOVNÍ VÝTAH SNÍŽEN O JEDNO PODLAŽÍ, ZMĚNA STŘECHY	ING. VESELÝ
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESI:	ADRESA: SUBTECH, S.R.O., SLOVINSKÁ 29, BRNO	KOOPERUJÍCÍ FIRMA  Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODŮ	TELEFON, E-MAIL: 541 247 419, vesely@subtech.cz	
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	
ING. PŘEMYSL VESELÝ	ING. PŘEMYSL VESELÝ	

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Original tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR):	doc. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail: info@atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, Možka 29562
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	
doc. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. IGOR BIELIK		
KLIENT ZAKÁZKY:	INVESTOR ZAKÁZKY:	

Statutární město Brno, MČ Brno - sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Statutární město Brno, MČ Brno - sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	SRPEN 2013
BD MERHAUTOVA 931/13, BRNO - MODERNIZACE	ZAKÁZKA ČÍSLO	12500
DOKUMENTACE OBJEKTU		
D.1.01-10 BYTOVÉ DOMY		
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	SO 01-SO 10
D.1.01-10.4.4- ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODŮ	MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT	REVIZE	PARÉ
SO 01 - SO 10 - BYTOVÝ DŮM 13/1-13/10	R1	
DOKUMENT (VÝKRES) LEGENDA MÍSTNOSTÍ OSVĚTLENOST, VNĚJŠÍ VLIVY	Č. VÝKRESU	
	D.1.01.4.4.002/R1	

002 Legenda místností - osvětlenost, vnější vlivy

Poznámky:

- 1) celkové osvětlení vnitřních pracovních prostorů - požadavky dle ČSN EN 12464-1**
*** osvětlenosti v bytech budou min. dle ČSN 734301 tab.B1**
- 2a) typ místností se speciálními požadavky na technické řešení instalací**
SP Shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831
ČCHÚC Částečná chráněná úniková cesta
- 3) vnější vlivy jsou stanovené protokolem (GP)**
v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné kromě "normálních" dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
UP instalace je řešená dle ČSN 33 2130 ed.2, "umývací prostor"
SV instalace je řešená dle ČSN 332000-7-701-ed. 2, "prostory s vanou a sprchou"
vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" např. **BC3**
vnější vlivy vytvářející prostory zvlášť nebezpečné jsou označeny "tučně kurzívou" např. **AD2**
- 4) nouzové osvětlení**
NU nouzové osvětlení dle ČSN IEC 1838, nouzové "únikové" osvětlení
NO nouzové osvětlení dle ČSN IEC 1838, nouzové (protipanické) osvětlení
- 5) doplňující informace**
REG v místnosti plynulá regulace celkového osvětlení ("stmívání")
*** snížená hodnota osvětlenosti vzhledem k ČSN EN 12464-1, čl.4.3.1
- 6) druh stropu**
SDK - sádrokartonový podhled
PB - pohledový beton
OM - omítka

BD Merhautova 13/1

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště	2,8	5.1.1	100	40					OM	
IS02	chodba	5,8	5.1.1	100	40					OM	
IS03	sklep	37,6	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	65,0	5.4.1	100	60					OM	
IS05	sklep	19,9	5.4.1	100	60					OM	
IS06	rozvodna UT a TV	6,6	5.3.1	200	60					OM	
IS07	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	chodba se schodištěm BJ 2+1 BJ 2+1	13,6	5.1.1 * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV	NO		OM OM OM	B B B
2.NP											
201	schodiště,chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	14,0	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO		OM OM OM OM	B B B B
3.NP											
301	schodiště,chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	14,2	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO		OM OM OM OM	B B B B
4.NP											
401	schodiště,chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	13,9	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO		OM OM OM OM	B B B B

BD Merhautova 13/1

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
5.NP											
501	schodiště, chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM		B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM		B
6.NP											
601	schodiště, chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM		B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM		B
7.NP											
701	schodiště, chodba	13,6	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM		
702	půdní prostor	21,9	*	100	60				ŽB		
703	sušárna	39,8	*	100	60				ŽB		
704	půdní prostor	101,0	*	30	60				ŽB		
705	půdní prostor	18,1	*	30	60				ŽB		

venkovní prostory

AA3, AA4, AB8, AD4, AQ2

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
1S01	schodiště	2,8	5.1.1	100	40					OM	
1S02	chodba	5,8	5.1.1	100	40					OM	
1S03	sklep	20,2	5.4.1	100	60					OM	
1S04	sklep	41,3	5.4.1	100	60					OM	
1S05	sklep	37,5	5.4.1	100	60					OM	
1S06	rozvodna UT a TV	30,4	5.3.1	200	60					OM	
1S07	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	13,6	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+kk		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	14,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	14,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
4.NP											
401	schodiště,chodba	14,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B

BD Merhautova 13/2

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
5.NP											
501	schodiště, chodba	14,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM	OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM	OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM	OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM	OM	B
6.NP											
601	schodiště, chodba	14,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM	OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM	OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM	OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV		OM	OM	B
7.NP											
701	schodiště, chodba	13,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM	OM	
702	půdní prostor	21,9	*	100	60				ŽB	ŽB	
703	sušárna	39,5	*	100	60				ŽB	ŽB	
704	půdní prostor	100,5	*	30	60				ŽB	ŽB	
705	půdní prostor	18,4	*	30	60				ŽB	ŽB	
	venkovní prostory										
											AA3, AA4, AB8, AD4, AQ2

ozn.	účel místnosti	[m ²]	1) Em[lx]	Ra	2a)			4)	5)	6)	Elektrizace
2S01	schodiště	7,8	5.1.1	100	40			NO		OM	
2S02	chodba	11,8	5.1.1	100	40					OM	
2S03	sklep	44,3	5.4.1	100	60			NO		OM	
2S04	sklep	63,7	5.4.1	100	60					OM	
2S05	sklep	21,8	5.4.1	100	60					OM	
2S06	rozvodna UT a TV	10,6	5.3.1	200	60			AH2,AG2,BC3		OM	
2S07	chodba	4,8	5.1.1	100	40			NO		OM	
2S08	chodba	3,3	5.1.1	100	40			NO		OM	
2S09	sklad	3,5	5.4.1	100	60					OM	
1.PP											
1S01	schodiště	15,4	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
1S02	neobsazeno										
1S03	chodba	9,0	5.1.1	100	40					OM	
1S04	chodba	20,0	5.1.1	100	40					OM	
1S05	Výlevka	2,8	5.2.4	200	80					OM	
1S06	sklad	9,6	5.4.1	100	60					OM	
1S07	sklad	14,0	5.4.1	100	60					OM	
1S08	obchod	60,5	5.27.1	300	80			NO,NU		OM	
1S09	obchod	17,3	5.27.1	300	80			NO,NU		OM	
1S10	kuchyňka	6,2	5.2.1	200	80		UP			OM	
1S11	předstř WC/ Sprcha	4,4	5.2.4	200	80		UP,SV			OM	
1S12	WC	1,3	5.2.4	200	80					OM	
1S13	WC	1,3	5.2.4	200	80					OM	
1S14	sklad	5,3	5.4.1	100	60					OM	
1.NP											
101	schodiště, chodba	19,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B

BD Merhautova 13/4

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště	4,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
IS02	chodba	2,0	5.1.1	100	40					OM	
IS03	sklep	57,8	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	89,2	5.4.1	100	60					OM	
IS05	rozvodna UT a TV	9,7	5.3.1	200	60		AH2,AG2,BC3			OM	
IS06	Výlevka	1,4	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	19,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	19,4	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	19,4	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B

BD Merhautova 13/4

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště, chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 1+1	19,4	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
5.NP											
501	schodiště, chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 1+1	19,4	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
6.NP											
601	schodiště, chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 1+1	19,4	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
7.NP											
701	schodiště, chodba	14,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM		
702	půdní prostor	10,8	*	100	60				ŽB		
703	sušárna	20,9	*	100	60				ŽB		
704	půdní prostor	24,7	*	100	60				ŽB		
705	půdní prostor	125.1	*	30	60				ŽB		
705.1	půdní prostor-zvýš. úr.	4,0	*	30	60				ŽB		
venkovní prostory											
AA3, AA4, AB8, AD4, AQ2											

BD Merhautova 13/5

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště/chodba	7,7	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
IS02	sklep	40,1	5.4.1	100	60					OM	
IS03	sklep	47,3	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	42,0	5.4.1	100	60					OM	
IS05	sklep	40,1	5.4.1	100	60					OM	
IS06	rozvodna UT a TV	5,8	5.3.1	200	60		AH2,AG2,BC3			OM	
IS07	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	15,4	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	15,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B

BD Merhautova 13/5

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště, chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
	BJ 1+1		*				UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
5.NP											
501	schodiště, chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
	BJ 1+1		*				UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
6.NP											
601	schodiště, chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
	BJ 1+1		*				UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1		*				UP,SV		OM		B
7.NP											
701	schodiště, chodba	15,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
702	půdní prostor	23,0	*	100	60					ŽB	
703	sušárna	23,5	*	100	60					ŽB	
704	půdní prostor	105,8	*	30	60					ŽB	
705	půdní prostor	19,2	*	30	60					ŽB	
706	půdní prostor-zvýš. úr.	19,6	*	30	60					ŽB	
venkovní prostory											
AA3,AA4,AB8,AD4, AQ2											

BD Merhautova 13/6

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště/chodba	9,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
IS02	sklep	36,8	5.4.1	100	60					OM	
IS03	sklep	82,5	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	36,6	5.4.1	100	60					OM	
IS05	rozvodna UT a TV	6,0	5.3.1	200	60		AH2,AG2,BC3			OM	
IS06	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	13,6	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 3+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B

BD Merhautova 13/6

ozn.	účel místnosti	[m ²]	1) ref. číslo	Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště,chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	13,9	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
5.NP											
501	schodiště,chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	13,9	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
6.NP											
601	schodiště,chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	13,9	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
7.NP											
701	schodiště,chodba	14,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM		
702	půdní prostor	21,6	*	100	60				ŽB		
703	sušárna	39,6	*	100	60				ŽB		
704	půdní prostor	101,0	*	30	60				ŽB		
705	půdní prostor	18,4	*	30	60				ŽB		
venkovní prostory											
AA3,AA4,AB8,AD4, AQ2											

BD Merhautova 13/7

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště/chodba	7,7	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
IS02	sklep	40,1	5.4.1	100	60					OM	
IS03	sklep	47,3	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	42,0	5.4.1	100	60					OM	
IS05	sklep	40,1	5.4.1	100	60					OM	
IS06	rozvodna UT a TV	5,8	5.3.1	200	60		AH2,AG2,BC3			OM	
IS07	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	15,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	15,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
	BJ 1+1		*				UP,SV	NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
5.NP											
501	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
	BJ 1+1		*				UP,SV	NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
6.NP											
601	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
	BJ 1+1		*				UP,SV	NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
7.NP											
701	schodiště,chodba	15,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC					
702	půdní prostor	23,5	*	100	60					OM	
703	sušárna	23,0	*	100	60					ŽB	
704	půdní prostor	105,8	*	30	60					ŽB	
705	půdní prostor	19,2	*	30	60					ŽB	
706	půdní prostor	19,6	*	30	60					ŽB	

BD Merhautova 13/8

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště	2,7	5.1.1	100	40			NO		OM	
IS02	chodba	8,9	5.1.1	100	40					OM	
IS03	sklep	20,3	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	60,9	5.4.1	100	60					OM	
IS05	sklep	25,2	5.4.1	100	60					OM	
IS06	rozvodna UT a TV	6,5	5.3.1	200	60					OM	
IS07	Distribuční TS E.On	27,1	neřešeno touto částí PD								
IS08	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	13,8	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 3+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	14,0	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	14,0	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 2+1		*				UP,SV			OM	B

BD Merhautova 13/8

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště, chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	14,0	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
5.NP											
501	schodiště, chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	14,0	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
6.NP											
601	schodiště, chodba BJ 2+1 BJ 1+1 BJ 2+1	14,0	5.1.1 * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM		B B B
7.NP											
701	schodiště, chodba	14,7	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM		
702	půdní prostor	18,3	*	30	60				ŽB		
703	půdní prostor	99,3	*	30	60				ŽB		
704	půdní prostor	21,8	*	100	60				ŽB		
705	sušárna	38,4	*	100	60				ŽB		
venkovní prostory											
AA3, AA4, AB8, AD4, AQ2											

BD Merhautova 13/9

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
IS01	schodiště/chodba	7,7	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
IS02	sklep	40,1	5.4.1	100	60					OM	
IS03	sklep	47,3	5.4.1	100	60					OM	
IS04	sklep	42,0	5.4.1	100	60					OM	
IS05	sklep	40,1	5.4.1	100	60					OM	
IS06	rozvodna UT a TV	5,8	5.3.1	200	60		AH2,AG2,BC3			OM	
IS07	Výlevka	1,5	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	15,1	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště,chodba BJ 1+1 BJ 1+1 BJ 1+1 BJ 1+1	15,3	5.1.1 * * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM OM		B B B B
5.NP											
501	schodiště,chodba BJ 1+1 BJ 1+1 BJ 1+1 BJ 1+1	15,3	5.1.1 * * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM OM		B B B B
6.NP											
601	schodiště,chodba BJ 1+1 BJ 1+1 BJ 1+1 BJ 1+1	15,3	5.1.1 * * * *	100	40	ČCHÚC	UP,SV UP,SV UP,SV UP,SV	NO	OM OM OM OM OM		B B B B
7.NP											
701	schodiště,chodba	15,3	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM		
702	půdní prostor	23,4	*	100	60				ŽB		
703	sušárna	23,4	*	100	60				ŽB		
704	půdní prostor	104,7	*	30	60				ŽB		
705	půdní prostor	19,7	*	30	60				ŽB		
706	půdní prostor	19,7	*	30	60				ŽB		
venkovní prostory											
AA3,AA4,AB8,AD4, AQ2											

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
1.PP											
1S01	schodiště	8,8	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
1S02	chodba	5,8	5.1.1	100	40					OM	
1S03	sklep	39,2	5.4.1	100	60					OM	
1S04	sklep	105,8	5.4.1	100	60					OM	
1S05	sklep	44,8	5.4.1	100	60					OM	
1S06	rozvodna UT a TV	5,9	5.3.1	200	60					OM	
1S07	Výlevka	1,2	5.2.4	200	80					OM	
1.NP											
101	schodiště,chodba	13,4	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
2.NP											
201	schodiště,chodba	13,4	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
3.NP											
301	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO		OM	
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B
	BJ 1+1		*				UP,SV			OM	B

ozn.	účel místnosti	[m ²]	ref. číslo	1) Em[lx]	Ra	2a)	3)	4)	5)	6)	Elektrizace
4.NP											
401	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
5.NP											
501	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
6.NP											
601	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
7.NP											
701	schodiště,chodba	13,9	5.1.1	100	40	ČCHÚC	UP,SV	NO	OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
	BJ 1+1	*	*				UP,SV		OM		B
8.NP											
801	schodiště,chodba	15,2	5.1.1	100	40	ČCHÚC		NO	OM		
802	sušárna	28,4	*	100	60				ŽB		
803	půdní prostor	28,3	*	30	60				ŽB		
804	půdní prostor	20,2	*	30	60				ŽB		
805	půdní prostor	117,8	*	30	60				ŽB		
806	půdní prostor	20,1	*	30	60				ŽB		
venkovní prostory											
AA3,AA4,AB8,AD4, AQ2											