



R1	08 / 2013	ZRUŠENY PŮDNÍ VESTAVBY BYTŮ, VENKOVNÍ VÝTAH SNÍŽEN O JEDNO PODLAŽÍ, ZMĚNA STŘECHY	ING. VESELÝ
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESI:	ADRESA: SUBTECH,S.R.O., SLOVINSKÁ 29, BRNO	KOOPERUJÍCÍ FIRMA
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODŮ	TELEFON, E-MAIL: 541 247 419, vesely@subtech.cz	 Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	
ING. PŘEMYSL VESELÝ	ING. PŘEMYSL VESELÝ	

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
 Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
 a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
 Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
 a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
 dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	doc. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info@atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ.255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562
doc. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. IGOR BIELIK		
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :	
Statutární město Brno, MČ Brno - sever Bratislavská 70, 601 47 Brno	Statutární město Brno, MČ Brno - sever Bratislavská 70, 601 47 Brno	

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	SRPEN 2013
BD MERHAUTOVA 931/13, BRNO - MODERNIZACE	ZAKÁZKA ČÍSLO	12500
DOKUMENTACE OBJEKTU		
D.1.01-10 BYTOVÉ DOMY	—	
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	SO 01-10
D.1.01-10.4.4- ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODŮ	MĚŘITKO	bez
OBJEKT	REVIZE	PARÉ
SO 01-SO 10 - BYTOVÝ DŮM 13/1-13/10	R1	
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU	
ROZVODNICE RB1	D.1.01.4.4.202/R1	



RB1

ROZVODNICE BYTOVÁ
CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxHxV 359x130x464

IP 30

POD OMÍTKU

S BILÝMI PLECHOVÝMI DVEŘMI

PŘÍVOD KABELEM SHORA

VÝVODY KABELY NAHORU

TŘÍDA OCHRANY II

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 400 V / TN-C-S

SUBTECH spol. s r. o.	Ing. Přemysl Veselý	08/2013
BD MĚRAUTOVA 13 – MODERNIZACE, SO 01-10 – BYTOVÉ DOMY		Z.Č. 12-186
ROZVODNICE RB1 1.ČÁST		– 202.1

