

**Evidenční číslo: 2016/EI877**

20.12.2016

## **Požární odolnost EI rozvaděčů řady M2000**

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000 2U33, výrobní číslo 2015.082.149 v protipožární úpravě použité jako RE6.6, na akci **BD Merhautova 6, Brno**, byl vystaven protokol o klasifikaci kouřotěsnosti a požární odolnosti č. PKO-10-104/AO204.

Uvedené rozvaděče mají klasifikaci EI 30 DP1-S

PKO bylo vydáno autorizovanou osobou AO 204 TaZÚS s.p. a je uloženo spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Ing Libor Bartoš  
Vedoucí PM

  
Schrack Technik spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
TEL.: +420 548 428 801, 804, 805  
FAX: +420 548 217 010 -1-

Schrack Technik spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRÁLA Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10  
TELEFON +420 548 428 801, FAX +420 548 217 010  
E-MAIL [brno@schrack.cz](mailto:brno@schrack.cz), INTERNET [www.schrack.cz](http://www.schrack.cz)

IČO: 15039137, DIČ: 15039137, Raiffeisenbank a.s. – č.ú. 5020014875/5500 pro Kč,  
č.ú. 5020014867/5500 pro EURO, IBAN: CZ4155000000005020014867, BIC (swift code): RZBCCZPP  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437

**Evidenční číslo: 2016/EI876**

20.12.2016

## **Požární odolnost EI rozvaděčů řady M2000**

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000 2U28, výrobní číslo 2015.082.148 v protipožární úpravě použité jako RE6.5, na akci **BD Merhautova 6, Brno**, byl vystaven protokol o klasifikaci kouřotěsnosti a požární odolnosti č. PKO-10-104/AO204.

Uvedené rozvaděče mají klasifikaci EI 30 DP1-S

PKO bylo vydáno autorizovanou osobou AO 204 TaZÚS s.p. a je uloženo spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Ing Libor Bartoš  
Vedoucí PM

  
Schrack Technik spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
TEL.: +420 548 428 801, 804, 805  
FAX: +420 548 217 010 -1-

Schrack Technik spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRÁLA Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10  
TELEFON +420 548 428 801, FAX +420 548 217 010  
E-MAIL [brno@schrack.cz](mailto:brno@schrack.cz), INTERNET [www.schrack.cz](http://www.schrack.cz)

IČO: 15039137, DIČ: 15039137, Raiffeisenbank a.s. – ž.ú. 5020014875/5500 pro Kč,  
ž.ú. 5020014867/5500 pro EURO, IBAN: CZ4155000000005020014867, BIC (swift code): RZBCCZPP  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437

**Evidenční číslo: 2016/EI875**

20.12.2016

## **Požární odolnost EI rozvaděčů řady M2000**

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000 2U28, výrobní číslo 2015.082.147 v protipožární úpravě použité jako RE6.4, na akci **BD Merhautova 6, Brno**, byl vystaven protokol o klasifikaci kouřotěsnosti a požární odolnosti č. PKO-10-104/AO204.

Uvedené rozvaděče mají klasifikaci EI 30 DP1-S

PKO bylo vydáno autorizovanou osobou AO 204 TaZÚS s.p. a je uloženo spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Ing Libor Bartoš  
Vedoucí PM

  
Schrack Technik spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
TEL: +420 548 428 801, 804, 805  
FAX: +420 548 217 010 -1-

Schrack Technik spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRÁLA Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10  
TELEFON +420 548 428 801, FAX +420 548 217 010  
E-MAIL brno@schrack.cz, INTERNET www.schrack.cz

IČO: 15039137, DIČ: 15039137, Raiffeisenbank a.s. – č.ú. 5020014875/5500 pro Kč,  
č.ú. 5020014867/5500 pro EURO, IBAN: CZ4155000000005020014867, BIC (swift code): RZBCCZPP  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437

**Evidenční číslo: 2016/EI874**

20.12.2016

## **Požární odolnost EI rozvaděčů řady M2000**

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000 2U28, výrobní číslo 2015.082.146 v protipožární úpravě použité jako RE6.3, na akci **BD Merhautova 6, Brno**, byl vystaven protokol o klasifikaci kouřotěsnosti a požární odolnosti č. PKO-10-104/AO204.

Uvedené rozvaděče mají klasifikaci EI 30 DP1-S

PKO bylo vydáno autorizovanou osobou AO 204 TaZÚS s.p. a je uloženo spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Ing Libor Bartoš  
Vedoucí PM

  
Schrack Technik spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
TEL: +420 548 428 801, 804, 805  
FAX: +420 548 217 010

Schrack Technik spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRÁLA Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10  
TELEFON +420 548 428 801, FAX +420 548 217 010  
E-MAIL brno@schrack.cz, INTERNET www.schrack.cz

IČO: 15039137, DIČ: 15039137, Raiffeisenbank a.s. – č.ú. 5020014875/5500 pro Kč,  
č.ú. 5020014867/5500 pro EURO, IBAN: CZ4155000000005020014867, BIC (swift code): RZBCCZPP  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437

**Evidenční číslo: 2016/EI873**

20.12.2016

## **Požární odolnost EI rozvaděčů řady M2000**

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000 2U28, výrobní číslo 2015.082.145 v protipožární úpravě použité jako RE6.2, na akci **BD Merhautova 6, Brno**, byl vystaven protokol o klasifikaci kouřotěsnosti a požární odolnosti č. PKO-10-104/AO204.

Uvedené rozvaděče mají klasifikaci EI 30 DP1-S

PKO bylo vydáno autorizovanou osobou AO 204 TaZÚS s.p. a je uloženo spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Ing Libor Bartoš  
Vedoucí PM

  
Schrack Technik spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
TEL.: +420 548 428 801, 804, 805  
FAX: +420 548 217 010 -1-

Schrack Technik spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRÁLA Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10  
TELEFON +420 548 428 801, FAX +420 548 217 010  
E-MAIL brno@schrack.cz, INTERNET www.schrack.cz

IČO: 15039137, DIČ: 15039137, Raiffeisenbank a.s. - č.ú. 5020014875/5500 pro Kč,  
č.ú. 5020014867/5500 pro EURO, IBAN: CZ4155000000005020014867, BIC (swift code): RZBCCZPP  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437



**Evidenční číslo: 2016/EI872**

20.12.2016

## Požární odolnost EI rozvaděčů řady M2000

Firma Schrack Technik spol. s r.o. prohlašuje, že na rozvaděče typu M2000 2U39, výrobní číslo 2015.082.144 v protipožární úpravě použité jako RE6.1, na akci **BD Merhautova 6, Brno**, byl vystaven protokol o klasifikaci kouřotěsnosti a požární odolnosti č. PKO-10-104/AO204.

Uvedené rozvaděče mají klasifikaci EI 30 DP1-S

PKO bylo vydáno autorizovanou osobou AO 204 TaZÚS s.p. a je uloženo spolu s protokoly o zkoušce v sídle firmy Schrack Technik spol. s r.o.

Ing Libor Bartoš  
Vedoucí PM

**SCHRACK**  
TECHNIK  
Schrack Technik spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
TEL.: +420 548 428 801, 804, 805  
FAX: +420 548 217 010

Schrack Technik spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno

CENTRÁLA Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10  
TELEFON +420 548 428 801, FAX +420 548 217 010  
E-MAIL brno@schrack.cz, INTERNET www.schrack.cz

IČO: 15039137, DIČ: 15039137, Raiffeisenbank a.s. – č.ú. 5020014875/5500 pro Kč,  
č.ú. 5020014867/5500 pro EURO, IBAN: CZ4155000000005020014867, BIC (swift code): RZBCCZPP  
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437