



E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DOPORUČENĚ

SUBTECH, s.r.o.
Ing. Přemysl Veselý
Slovinská 29
612 00 Brno

České Budějovice, 24.10.2013

Vyjádření – umístění přepět'ových ochran a vypínače HDV

Vážený pane Veselý,

na základě Vašeho dotazu k použití přepět'ových ochran a vypínače pro rekonstrukci elektroinstalace na objektu bytového bloku **Merhautova 931/13, Brno** vydáváme následující stanovisko:

Pro zajištění možnosti vypnutí HDV bude v nadzemní části objektu vypínač HDV umístěn v prvním elektroměrovém rozvaděči v 1.NP každého objektu (tak, jak je to provedeno ve stávající instalaci). Pro zajištění ochrany před přepětím bude v tomto rozvaděči instalována přepět'ová ochrana T1 (dříve B) na bázi jiskřiště. Souhlasíme s jejím umístěním v neměřené části instalace. Tento rozvaděč s vypínačem a přepět'ovými ochranami bude řádně chráněn proti neoprávněné manipulaci a připraven k zaplombování. Ostatní naše podmínky pro připojení dle „Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben připojených k síti nízkého napětí“ musí být splněny.

Tímto považujeme Vaši žádost za vyřízenou.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa měření
Ing. Václav Pelc
Písecká 453
386 17 Strakonice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa měření
Písecká 453
386 17 Strakonice
www.eon.cz

T 383 434 761
F
info@eon.cz

Naše značka:
v1741/vy1366

Jednatelé:
Michael Fehn
Lorenz Pronnet
Radek Lucký

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C.,
vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591