

Protokol o měření nouzového osvětlení.

Dne 10.2.2017 bylo provedeno měření intenzity nouzového osvětlení dle ČSN EN 12464-1 v prostorách bytového domu Brno Merhautova 13 vchod č.6.

Majitelem je statutární Město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70.

Montáž svítidel provedla firma EBM TZB s r.o. Haškova 17 Brno.

Výše provedená měření osvětlení byla provedena bodově v prostorách přístupových, jednotlivých podest, schodišť, chodeb bytových jednotek a koupelen.

Měření bylo provedeno vícebodově po dobu 3.minut od rozsvícení.

Čas zahájení měření 20:30 hodin. V prostorách schodišť, podest osazena svítidla XA5.50EVG

SAIN 2x36W, IP 20. Prostory chodeb bytových jednotek XA5.50EVG, 2x26W, IP 20.

Koupelny strop XPA4.50EVG, 2x32W, IP 44, koupelny stěna armatura rovná 60W/18W.

Společné prostory:

Prostor číslo:	Naměřené hodnoty Lx:
Vstup 1NP	135-139
Schodiště 1NP/2NP	188-189
Podesta 2NP	135-139
Schodiště 2NP/3NP	175-179
Podesta 3NP	156-157
Schodiště 3NP/4NP	180-184
Podesta 4NP	143-148
Schodiště 4NP/5NP	181-186
Podesta 5NP	150-153
Schodiště 5NP/6NP	174-177
Podesta 6NP	155-162
Podesta půda	150-155

Závěr měření:

Naměřené hodnoty jsou nad hladinou minimálních hodnot doporučených PD uvedených v článku 16.1 a jsou vyhovující.

Měření bylo provedeno měřicím přístrojem PU 150 č. 5231127.

Měření provedl :

Kratochvil Josef VM

EBM TZB, s.r.o.

Haškova 17, 60200 BRNO-Lesná
IČ: 292 13 634

Sp. zn.: KS Brno, C 66202