

Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Akce: **Rekonstrukce elektroinstalace BD Merhautova 13 vchod č.6**

Společnost EBM TZB, s.r.o., Haškova 17, 638 00 Brno – Lesná prohlašuje, že namontovala v souladu s příslušnou projektovou dokumentací svítidla nouzového osvětlení v objektech BD Merhautova 13 vchod č.6

V souladu s projektem byla použita nouzová svítidla 1hod. – IP 65 1X26W – rozmístění je patrné s předané dokumentace skutečného provedení.

V 1/2017 probíhala montáž a kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení a nakonfigurování zdrojů tj. úplné nabytí, úplné vybití a opakované úplné nabytí. Dne 7.2.2017 byla provedena funkční zkouška svítidel nouzového osvětlení včetně kontroly provozuschopnosti v souladu s Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a to se závěrem, že nouzová svítidla jsou funkční a splňují technické podmínky výrobce i projektem požadovanou dobu vybití min. 1 hodina – bylo ověřeno, že doba vybití činí nejméně 1 hodinu 5 minut.

Základní údaje:

- provozovatel: město Brno
- adresa objektu: BD Merhautova 13 Brno vchod č.6
- kontrolované zařízení: svítidla nouzového osvětlení
- doporučený termín příští kontroly provozuschopnosti: do 16.2.2018 (provést konfigurace baterií tj. úplné vybití a úplné nabytí)

Výsledek kontroly: bez závad, PBZ je provozuschopné

EBM TZB, s.r.o.

Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná

IČ: 292 13 631

Sp. zn.: KS Brno, C 66202

3

Ing. Mojmír Rohlínek
vedoucí výroby