



LEGENDA ČAR

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ		IZOLACE POTRUBÍ TL. 40mm - VNITŘNÍ PŘÍVOD
	ODVODNÍ POTRUBÍ		IZOLACE POTRUBÍ TL. 60mm - ODVOD (STROJOVNA VZT)
	POTRUBÍ PRO SÁNÍ		IZOLACE POTRUBÍ TL. 60mm - SÁNÍ
	POTRUBÍ PRO VÝTLAK		IZOLACE POTRUBÍ TL. 60mm - VÝTLAK
	OHEBNÉ POTRUBÍ		POŽÁRNÍ KLAPKA
	PŘÍVÁDĚNÝ OBJEMOVÝ PRŮTOK (m³/h)		PŘÍVODNÍ DÝZY
	ODVÁDĚNÝ OBJEMOVÝ PRŮTOK (m³/h)		ODVODNÍ MŘÍŽKA
	ČÍSLO ZÓNY		

Druh práce:	Diplomová práce	Podpis		
Vypracovala:	Bc. Tereza Jiránková			
Vedoucí práce:	Ing. Petr Blasinki, Ph.D.			
Fakulta:			Formát	2 x A4
VUT FAST - Ústav technických zařízení budov			Datum	01/2026
Název akce:			Stupeň	DSP
Návrh systému vzduchotechniky v badmintonovém centru			Měřítko	Č. výkresu
Výkres:			1:100	03
PŮDORYS STŘECHY - HALA				