

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: VINAŘSTVÍ MARCINČÁK NOVOSEDLY

Autor práce: RÓBERT ŠMAJDA

Oponent práce: ING. VLADIMÍR HUDEČEK

Popis práce:

Oponentský posudek byl vypracován na bakalářskou práci na téma „Vinařství Marcinčák Novosedly“. Předmětem práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vinařství. Jedná se o skupinu objektů, které budou sloužit k ubytování, prezentaci a prodeji vína. Objekty jsou řešeny jako dřevostavby se šikmými střechami.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

Prezentační jednotka – není vhodné vstupovat do hygienických a technických místností přímo z prezentační místnosti 102.

Výrobní jednotka – není vhodné umístění oken z jižní strany do místností 108 a 110. Bude docházet k tepelným ziskům a pro skladování vína naprosto nevhodné.

1. Prezentační jednotka – kde se nachází hygienické místnosti pro zaměstnance?
2. Ubytovací jednotky – jak bude řešeno stínění prosklených ploch?
3. Jak bude řešena likvidace dešťových vod z ubytovacích jednotek SO01?
4. Skladba střechy V1 – Objasněte použití poplastovaného plechu jako střešní krytiny a absenci mikroventilační vrstvy.

Závěr:

Předložená práce svým rozsahem splňuje zadání a odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Přes výhrady k dispozičnímu a tvarovému řešení se jedná o zajímavý koncept. Tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji následovně:

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 3. května 2021

Podpis oponenta práce.....