

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: MULTIFUNCTIONAL BUILDING

Autor práce: Bc. Viktor Gach

Oponent práce: Ing. Lukáš Žížka

Popis práce:

Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem " MULTIFUNCTIONAL BUILDING ", kterou vypracoval student Bc. Viktor Gach ve školním roce 2017/2018. Projekt diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu budovy občanské vybavenosti.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:


1. Chybí vytyčovací body.
2. Chybí vyřešení sjezdu na pozemní komunikaci.
3. Vysvětlete způsob kótování keramického obkladu v koupelně?
4. Jakým způsobem je řešeno rozdílné sedání objektu?
5. Špatné zakreslení schodiště. Projektová dokumentace není zakreslena dle ČSN 013420.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že se student zhostil daného úkolu dobře. Řada z výše uvedených připomínek není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na nedostatky

a nastiňuje místa, které by bylo vhodné řešit jinak, případně doplnit. Výše uvedené nedostatky pravděpodobně plynou z nedostatečné projekční praxe.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **C / 2**



Datum: 22. January 2018

Podpis oponenta práce.....