

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Mateřská škola v pasivním standardu

Autor práce: Bc. Tomáš Zelenka

Oponent práce: Ing. Jiří Kalánek

Popis práce:

Hodnocená práce řeší zpracování projektové dokumentace novostavby mateřské školy v pasivním standardu.

Hodnocení práce:

| | Výborné | Velmi dobré | Dobré | Nevyhovující |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Odborná úroveň práce | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Vhodnost použitých metod a postupů | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Využití odborné literatury a práce s ní | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Formální, grafická a jazyková úprava práce | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Splnění požadavků zadání práce | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Připomínky a dotazy k práci:

- student v souhrnné technické zprávě uvádí orientační náklady stavby. Na základě jakých cenových ukazatelů byly stanoveny. Jedná se o zastavěnou plochu nebo obestavěný prostor? (viz navrhované parametry stavby – bod „g“ této zprávy).
- proč je podrobně specifikováno složení trojskla 4/18/4/18/4. Je toto složení vhodné i pro výplně s parapetem 600 mm? Může být u dveří spodní třetina zasklívána?
- proč výkres základů neobsahuje prostupy jednotlivých profesí? Jaké prostupy (jakých profesí) by bylo vhodné zakreslit?

Závěr:

Doporučuji práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 16. ledna 2020

Podpis oponenta práce.....