

TČ 1	TEPELNÉ ČERPADNO VZDUCH / VODA - ZDROJ TEPLA A CHLADU PRO CELÝ OBJEKT - VENKOVNÍ JEDNOTKA
TČ 2	TEPELNÉ ČERPADNO VZDUCH / VODA - ZDROJ TEPLA A CHLADU PRO CELÝ OBJEKT - VNIŘNÍ JEDNOTKA
AN	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA TEPLA A CHLAD, OBJEM = 772 L
NZ	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV, OBJEM = 200 L
R+S	ROZDĚLOVAŘ A SBĚRAČ
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ
VZT	VZDUCHUTECHNICKÝ JEDNOTKA PRO ZDRAVOTNÍCÉ ZAŘÍZENÍ (1100 M3/HOD)

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	BC. SANDRA SKŘIVÁNKOVÁ		
VEDOUCÍ PRÁCE	PROF. ING. MILAN OSTRÝ, PH.D		
STAVEBNÍK	BC. SANDRA SKŘIVÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY	P.Č. 477, 1155, 339/11, 339/99, K.Ú. LETOHRAD		
NÁZEV STAVBY	ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY		FORMÁT A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - STÁVAJÍCÍ ČÁST, SO 02 - PŘÍSTAVBA		DATUM 2026
ČÁST			STUPEŇ PD DPZ
OBSAH:	SCHÉMA TECHNICKÉ MÍSTNOSTÍ <div style="text-align: right;">1:100</div>		MEŘÍTKO <div style="text-align: right;">B.6</div>