

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Bytový dům

Autor práce: Monika Dienová

Oponent práce: Ing. Vladislav Donáták

Popis práce:

Studentka vypracovala bakalářskou práci na téma „Bytový dům“. Jedná se především o práci v rozsahu části prováděcí projektové dokumentace.

Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní rozsah zpracovaného projektu.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

C – Situační výkresy

Výkr. č. C. 1.1

- Z legendy ploch není patrné, které jsou stávající a které nové.

D. 1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výkr. č. D. 1.1. 2

- Vysvětlit, proč je navržen obklad v m.č. 215 až do stropu.
- Doplnit popis dveří z m.č. 210 a 202 na balkon.

Výkr. č. D. 1.1. 5

- Nedoporučuji spád podlahy v garáži k vratům. Může dojít k přimrznutí vrat k podlaze.
- Nesoulad s typem nášlapné vrstvy podlahy garáže v tomto výkresu s výkresem 1.NP.

Závěr:

Vzhledem k zadanému tématu a následnému zpracování zadané problematiky a s ohledem na výše uvedené připomínky k předložené práci hodnotím bakalářskou práci

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 1. června 2018

Podpis oponenta práce

