

Hodnocená budova					Referenční budova			
Kce	A	U	b	HT	A	U	b	HT
S2	35,85	0,21	0,27	2,033	35,85	0,50	0,27	4,840
S3	44,18	0,19	0,43	3,610	44,18	0,30	0,43	5,699
S4	10,00	0,19	0,43	0,817	10,00	0,30	0,43	1,290
S13	241,75	0,14	1	33,845	241,75	0,25	1	60,438
S18	77,12	0,16	1	12,339	77,12	0,16	1	12,339
S19	144,60	0,09	1	13,014	144,60	0,16	1	23,136
T1	3,15	0,96	1	3,024	3,15	1,20	1	3,780
T2	2,10	1,00	1	2,100	2,10	1,20	1	2,520
T10	4,20	0,83	1	3,486	4,20	1,20	1	5,040
T12	9,45	0,84	1	7,938	9,45	1,20	1	11,340
T13	9,45	0,80	1	7,560	9,45	1,20	1	11,340
T14	1,08	0,88	1	0,950	1,08	1,20	1	1,296
T16	0,38	0,99	1	0,371	0,38	1,20	1	0,450
T20	1,09	0,86	1	0,939	1,09	1,20	1	1,310
T21	1,50	0,86	1	1,290	1,50	1,20	1	1,800
Celkem	585,90	-	-	93,316	585,90	-	-	146,618
Tepelné vazby	A * 0,05			29,295	A * 0,02			17,577
Celková měrná ztráta prostupem				122,611				164,195
Průměrný součinitel prostupu tepla	HT/A			0,209	HT/A			0,280
Vyhodnocení	požadavek dle ČSN 73 0540-2: 2011+Z1: 2012 $U_{em} \leq U_{em, N, 20}$							VYHOVUJE
Klasifikační ukazatel	0,209/0,280							0,746740375
Klasifikační třída obálky budovy	A	$U_{em} \leq 0,5 \cdot U_{em, N}$						B
	B	$0,5 \cdot U_{em, N} \leq U_{em} \leq 0,75 \cdot U_{em, N}$						
	C	$0,75 \cdot U_{em, N} \leq U_{em} \leq U_{em, N}$						
Slovní klasifikace třídy obálky budovy	Úsporná							