



LEGENDA OZNAČENÍ:

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTLE BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 135, 35 kW (SOUCÁSTÍ KOTLE JE POJISTNÝ VENTIL A OBEHOVÉ ČERPADLO)
2 ETL HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ TYP I, PRO PRŮTOK 4 m³/hod
3 TLAKOVÁ EXPAZNÍ NADoba REFLEX NG 50/6, OBJEM 50 LITRŮ
4 ETL ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 80, DÉLKA 1300 mm
5 ZASOBNÍK TEPLÉ VODY DRAŽICE OKC 750 NTRZBP, OBJEM 725 LITRŮ
6 BLOKOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇOVÁNÍ VODY - REŠENO ZTI
7 NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZÁTU - REŠENO ZTI

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - VRATNÉ POTRUBÍ
— E — EXPAZNÍ POTRUBÍ
- - - C — CÍRKULACE TEPLÉ VODY, ŘEŠÍ ZTI
- - - SV — STUDENÁ VODA, ŘEŠÍ ZTI
- - - TV — TEPLÁ VODA, ŘEŠÍ ZTI
- - - K — ODVOD KONDENZÁTU PŘES NEUTRALIZACI DO ODPADNÍHO POTRUBÍ, ŘEŠÍ ZTI
- - - P — PŘÍVOD PLYNU, ŘEŠÍ ZTI

VYSVĚTLIVKY:

- KK15 KULOVÝ KOHOUT DN15
PODLAHOVÁ VPUŠŤ
STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKY:

TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY JE 65/50 °C

0,000 = 227,63 m n.m., B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	<div><div></div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	RADEK PAVLÍČEK		
VEDOUCÍ PRÁCE	ING. LUCIE HORKÁ		
STAVEBNÍK	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 01 PŘELOUČ		
DRUH PRÁCE	PŘELOUČ, K.Ú. PŘELOUČ, PARC.Č. 917/1		
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU		
STAVEBNÍ OBJEKT	BYTOVÝ DŮM		
ČÁST		FORMÁT	2xA4
OBSAH	TECHNICKÁ MÍSTNOST	DATUM	5/2019
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKRESU 7