



LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY

- — — — — OHRANČENÉ POŽÁRNÍHO OSEKU
- P1.01/N6-I OZNAČENÉ POŽÁRNÍHO OSEKU + SPB
- REI 30 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVÁNE ODOLNOSTI KONSTRUKCI
- REI 60 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVÁNE ODOLNOSTI STROPU
- REI 120 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVÁNE ODOLNOSTI STROPU A PODHLÉDU
- REI 150 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVÁNE ODOLNOSTI STROPU A PODHLÉDU
- REI 180 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVÁNE ODOLNOSTI STROPU A PODHLÉDU
- EPS PROSTOR STŘEDNĚNÝ ELEKTRIKOU
- SHZ-SP PROSTOR STŘEDNĚNÝ OHŘADNÝMI SAMOČINNÝMI HASIČNÍMI ZAŘÍZENÍMI SPROCHOVÝM
- SOZ PROSTOR STŘEDNĚNÝ SAMOČINNÝMI ODVĚTRÁVACÍMI ZAŘÍZENÍMI
- O.C. DN 100 VÝSTUPNÍ POŽÁRNÍHO POTRUBÍ (NEZAVAZANÉHO)
- 50M3 OTEVŘENÁ POŽÁRNÍ NADŘÍ
- STROJOVNA SAMOČINNÉHO HASIČNÍHO ZAŘÍZENÍ
- OSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OPPO OBSLUŽNÝ PANEĚL POŽÁRNÍ OCHRANY
- 15 SMĚR OKRUH+POČET OSOB
- 15 VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRAVNÍ+POČET OSOB

LEGENDA POŽ. UZÁVĚRŮ

- 1 E130 DP1-C-S-P-K2
- 2 E130 DP1-C-S
- 3 E130 DP3-S
- 4 E15 DP3-C-S-P-K2
- 5 E15 DP3-C

DIPLOMOVÁ PRÁCE			 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKE V BRNĚ FAKULTA STAVBY ÚSTAV POŽÁRNÍHO STAVITELSTVÍ	
DIPLOMANT:	Bc. Et B.Eng Sibilla Luboš		FORMÁT	
VED.DIPL.PRÁCE:	Ing. Matějka Libor, CSc., Ph.D., MBA		8xA4	
STAVBA:	HORSKÝ HOTEL		DATUM	01/2013
VÝKRES:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 1NP		MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
			1:150	P.2