



LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY

- — — — — OHRANČENÉ POŽÁRNÍHO OSEKU
- P1.01/N6-I OZNAČENÉ POŽÁRNÍHO OSEKU + SPB
- REI 30 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANE ODOLNOSTI KONSTRUKCI
- REI 60 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANE ODOLNOSTI STROPU
- REI 120 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANE ODOLNOSTI STROPU A PODHLÉDU
- REI 60 DP1 POŽÁRNÍ POŽADOVANE ODOLNOSTI STROPU A PODHLÉDU
- EPS PROSTOR STŘEŠNÍHO ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACI
- SHZ-SP PROSTOR STŘEŠNÍHO OHRAŇENÍ SAMOČINNÝM HASIČM ZÁŘIZENÍM SPRCHOVÝM
- SOZ PROSTOR STŘEŠNÍHO SAMOČINNÝM ODVĚTRÁVACÍM ZÁŘIZENÍM
- DN 100 VÝSTUPNÍ POŽÁRNÍHO POTRUBÍ (NEZAVODNĚNÉHO)
- 50M3 OTEVŘENÁ POŽÁRNÍ NADŘ
- 50M3 STROJOVNA SAMOČINNÉHO HASIČHO ZÁŘIZENÍ
- OSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OPPO OBSLUŽNÝ PANEĽ POŽÁRNÍ OCHRANY
- 15 SMĚR DNÍK+POČET OSOB
- 15 VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ+POČET OSOB

LEGENDA POŽ. UZÁVĚRŮ

- 1 E30 DP1-C-S-P-KZ
- 2 E30 DP1-C-S
- 3 E30 DP3-S
- 4 E15 DP3-C-S-P-KZ
- 5 EWS DP3-C

DIPLOMOVÁ PRÁCE			 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVBY (ÚSTAV POŽÁRNÍHO STAVITELSTVÍ)	
DIPLOMANT:	Bc. Et B.Eng Sibilla Luboš		FORMÁT 8xA4	
VED.DIPL.PRÁCE:	Ing. Matějka Libor, CSc., Ph.D, MBA			
STAVBA:			DATUM	01/2013
HORSKÝ HOTEL				
VÝKRES:			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5NP			1:150	P.6