

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Obnova zájezdního hostince Peklo v Tišnově

Autor práce: Kateřina Kheilová

Oponent práce: Ing. Ivo Muroň

Popis práce:

Předmětem bakalářské práce je obnova barokního objektu bývalého zájezdního hostince Peklo v Tišnově, jehož součástí je i navazující přístavba s bytem majitelky, hygienickým zázemím kavárny a vinného baru a schodištěm s výtahem, propojujícími obě části. V rámci DPS je řešen objekt bývalého zájezdního hostince s přesahem a návazností na navrženou přístavbu.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

Níže jsou uvedeny jednotlivé připomínky k výkresům a řešení:

C01

- nelogická rozdílná tl. tepelné izolace v místě dilatace objektu

C02

- není kótováno obvodové zdivo přístavby

C05

- nedostatečná tloušťka 150 mm stropní desky

C12

- skladba atiky? Zřejmě chybně z nepozornosti překopírováno.

- popisy detailů, např. v návaznosti na stávající objekt? Zřejmě chybně z nepozornosti překopírováno.

Obecně

- nerozlišeny tloušťky čar v řezových rovinách u stávajících konstrukcí

Závěr:

Práce je rozsáhlá. Svým provedením je přehledně zpracovaná a působí vyváženě. I přes uvedené drobné výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 7. března 2025

Podpis oponenta práce.....