

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Malometrážní byty při Mojmírově náměstí v Brně

Autor práce: Simona Vykydalová

Oponent práce: Ing. Jan Šubrt

Popis práce:

V rámci bakalářské práce studentka řešila novostavbu malometrážních bytů při Mojmírově náměstí v Brně. Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky, střecha je jednoplášťová plochá. Jako architektonický detail zpracovala studentka interiérové prvky

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

- Základy – chybí podkladní beton pod žb deskami.
- Základy + pohled severní (řezopohled) – jak bude vyřešen detail mezi stěnou a stropem (skladby S10 a S12) z hlediska napojení hydroizolací?
- Půdorys 1.NP m.č. 106, 132 – z jakého důvodu má schodiště rozměr stupňů 3x180/133? Rozměr je nevyhovující.
- Půdorys 1.NP – m.č.115 předsíň a 1.16 pisoáry WC by měly být oddělené dveřmi
- Půdorys 1.NP – m.č.124 WC chybí předsíň
- Půdorys 2.NP – m.č. 209 – chodba šířky 800mm je nevyhovující. Uvedte, jaká má být minimální šířka chodby.
- Půdorys 2.NP – m.č. 243 – pro kolik osob bude určena ložnice vzhledem k její podlahové ploše?
- Pro stropní desky při rozpětí stropů místy i 6m bude tloušťka 160mm nedostatečná.

Závěr:

Bakalářská práce je zpracována dobře. Studentka splnila zadání bakalářské práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 07. března 2023

Podpis oponenta práce.....