

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Bytový dům

Autor práce: Ondřej Zlámal

Oponent práce: Ing. Jindřich Woytela

Popis práce:

Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Bytový dům“, kterou vypracoval Ondřej Zlámal v akademickém roce 2017/2018. Práce řeší zpracování projektové dokumentace. Z hlediska provozního a architektonického je práce dobrá.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

Bakalářská práce je zpracována na odpovídající dobré grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadání.

- Chybí označení skladeb v půdorysech.
- Odůvodněte nesystémové řešení střešního vtoku a vysvětlete jak bude řešeno odvodnění pojistné hydroizolace.
- Odůvodněte skladbu S10 a volbu zabudování jednotlivých vrstev skladby.
- Jako spádová vrstva jednoplášťové střechy byl zvolen lehčený beton, který má u atiky tloušťku cca 300 mm. Byl posouzen strop nad posledním podlažím na únosnost jednoplášťové ploché střechy?
- U situace požárně bezpečnostního řešení stavby chybí kóty požárně otevřených ploch.

Závěr:

Bakalářskou práci hodnotím jako vyhovující.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 4. 6. 2018

Podpis oponenta práce

