

## Posudek oponenta bakalářské práce

**Název práce:** RADNICE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

**Autor práce:** Ekaterina Rozhkova

**Oponent práce:** Ing. arch. Aneta Krejsová

### Popis práce:

Studentka v rámci bakalářské práce zpracovává projekt pro provádění části stavby radnice městské části Brno – Město. Přístup na pozemek je z ulice Benešova, objekt má 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží.

### Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Připomínky a dotazy k práci:

#### Připomínky:

- Členění Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy neodpovídá aktuálnímu znění vyhlášky 499/2006 sb., příloha 13 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby.
- V rámci formální úpravy VŠKP si studentka neohlídala použité fonty a velikosti písma, které se mění i v rámci jedné věty či odstavce.
- Chybí vyznačení řešené části objektu.
- C-02: V situaci nejsou vyznačeny vedlejší vstupy do objektu (v legendě jsou uvedeny). K těmto vstupům chybí přístupové komunikace.
- Zakreslování schodiště – typ čáry pro zakreslení neviditelné hrany (čerchovaná čára versus čerchovaná se dvěma tečkami), zobrazení madla nad řezovou čarou; ve výkresu 1NP by měl být viditelný průhled na schodišťová ramena propojující 1PP a 1NP

**Otázky:**

- 1) Jaká opatření musíme provést u oken a prosklených stěn s parapetem nižším než 500 mm, abychom dodrželi vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb?
- 2) Mezi místnostmi 109 a 110 (WC imobilní) se v 1NP nachází instalační šachta. Jaká je návaznost této šachty na 1PP – kudy povede například potrubí kanalizace?
- 3) B-15: Jaké jsou minimální požadované hodnoty podchodné a průchodné výšky schodiště?

**Závěr:**

Bakalářská práce splnila požadavky zadání. Formální zpracování textové části bakalářské práce je i přes jazykové nedostatky na dostatečné úrovni. S ohledem na výše uvedené skutečnosti práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **C / 2**

Datum:

Podpis oponenta práce: .....