

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Obnova společenského domu ve Zlobicích

Autor práce: Barbora Váchová

Oponent práce: ing. Ivo Muroň

Popis práce:

Tématem bakalářské práce je obnova společenského domu ve Zlobicích a vytvoření nových prostor pro administrativní provoz. Společenský dům se nachází mimo centrum na okraji obce u Věžického potoka. Z jihovýchodní strany objekt přiléhá k místní komunikaci, největší zásah do jeho podstaty je ze strany severozápadní, kde je navržena přístavba administrativní části.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

Půdorys základů je nepřehledný a špatně zakreslený, navržené schody mají špatný rozměr, diskutabilní je přístup do kanceláří přes kuchyňku personálu. Dispozice bytů v 2. NP jsou „neučesané“, navíc je v jednom z bytů vstup na WC přímo z obytné místnosti a dveře do obývacího pokoje mají š. 700 mm. Výkres stropu nad přístavbou je nepřehledný – navíc chybí základní kóty sv. šířek a tl. 300 mm žb panelu na rozpon 6,2 m je přehnaná. Sanace vlhkého zdiva je navržena pouze v suterénu.

Závěr:

Práce je zpracována v předepsaném rozsahu. Je zpracována pečlivě, splňuje požadavky zadání práce s výše uvedenými výhradami.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **C / 2**

Datum: 30.dubna 2021

Podpis oponenta práce.....

